

九十二年度毒性化學物質臨廠輔導紀錄表

- 一、輔導時間：九十二年九月三十日 10 時 10 分
- 二、廠商名稱：友達光電股份有限公司桃園分公司
- 三、會同單位及人員：

桃園縣環境保護局	莊建國
友達工業	李世堅 副理
友達工業	陳文照 工程師
工研院環安中心	陳范倫
工研院環安中心	林冠謂

- 四、毒化物使用種類：氯

五、現勘綜合意見

- 1、確認氯氣之偵測警報系統正常，偵測警報於低濃度為 0.25ppm，高濃度為 0.5 ppm。
- 2、請確認氯氣之日殘存量及與儲存量。



圖一、緊急應變器材放置處。



圖二、與友達光電協商情形



圖三、場內緊急應變中心工廠平面配置圖及疏散路線